IV-KONE
TOPVEX TR70-R-EL 14,2kW

IK-1/OK

MMJ 5*1,5 S

IV-HS PAINIKE

JK-4
KEHRÄÄMÖ

NK
NYK.

Nosto-oven ok
nyk.

MMJ 5*10 S

MMJ 5*1,5 S

JK1

HUONEKORKEUS h=4800 PALKIN ALAPINTAAN

PISTORAS. SUOITUS
LOPULLISEN LAYOUTIN
MUKAAN

SEINÄN KORKEUS h=3000

SEINÄN KORKEUS h=3000

h=1200

h=4700

h=3600

h=2500

IPS4
PA

JK-2
NYK.

PF-1
NYK.

PF-2
NYK.

PE-kehräämö

JK-3
NYK.

OK
NYK.

MMJ 3*2,5 S

JK-1

RKT-1

MobAir
600W

TOIMISTO
m²

ET
m²

KK
m²

PKH
m²

PH
m²

WC
m²

VAR
m²

SPK
m²

TEKNINEN TILA
m²

JK-1 LAAJ.
NYK.

MMJ 5*16 S

johdonsuojak. lisätään
3*40A

UUSI TVK ASENNETTAAN
NYKYISEN PAIKALLE

IV-KONE
TOPVEX SF04 EL 20,9 kW
3*40A

MMJ 5*1,5 S

PF-2
VESIKATOLLA
230V, 168W

VANHA
PK
PK

NYK.TALOJAKAMO

SIIRRETTÄVÄ LÄMPÖKESKUS
m²

PURUNPOISTO
m²

KAAPELIHYLLY ESIM. MEKA KS80-200

KAAPELIHYLLY ESIM. MEKA KS80-300

KAAPELIHYLLY ESIM. MEKA KS80-500

NYKYISET KAAPELIHYLLYT

PYSTYHYLLYT

NYKYINEN VALAISIN RIP.KISKO

UUSI VALAISIN RIP.KISKO
UUSI ESIM. XYRV 108 K

JOHTOKANAVA ESIM. TB-1740, VALK.
PYSTYKANAVA ESIM. TB-1310, VALK.

UUSI KAAPELI

NYKYINEN KAAPELI

PA PALOVAARALLINEN TILA

A-MUUTOS 22.10.2021
- IV-KONEIDEN PELTIMOOTTORIT JA KANAVA ANTURIT LISÄTTY

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Nro PUUMALA	Viranomaisten merkintöjä varten	
Toimenpide Muutos	Piirustuslaji Toimintaverkkokaavio	Jukis. nro
Rakennuskohde TEOLLISUUSHALLI Koskensetäntie 3 52200 PUUMALA	Piirustuksen sisältö SÄHKÖPISTEET JA RYHMITYS 1. KERROS, KEHRÄÄMÖ	Mittakaava 1/50
SUUNNITTELUTOIMISTO K.NYKÄNEN OY VESITORNINKATU 10 A 14 PUH. 015-365300 50130 MIKKELI 0400-608255	Päiväys 6.10.2021 KN	Koodi Muutos A
	Työnumero 21262	Piirustus nro SÄH 100