



TURVAVALOKESKUS TW TKT4144
 8*120W, 24 V
 + AKKUKOTELO + AKUT
 (Keskus vaihdetaan nykyisen paikalle)

Turvavalaisin, pos 1. : TWT3671W, 4211350

Ovimerkkival. pos 2. : TWT3071W + OPASTE
 + ASENNUSKANNAKKEET

KAPELOINTI: FRHF 3*1,5 A

Nykyiset käyttöön jäävät ryhmät
 kytketään keskuksen.

K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Nro	Viranomaisien merkintöjä varten		
PUUMALA			Piirustuslaji	Juoks. nro	
Tormentie			Vahvavirtajohdotus		
Muutos			Piirustuksen sisältö	Mittakaava	
Rakennuskohde			TURVAVALOKAAVIO	XX	
TEOLLISUUSHALLI Koskonseläntie 3 52200 PUUMALA			Päiväys	Koodi	Muutos
INSINÖÖRITOIMISTO K.NYKÄNEN OY VESITORNINKATU 10 A 14 PUI. 015-365300 50130 MIKKELI 0400-608255			6.10.2021 KN		
			Työnumero	Piirustus nro	
			21262	SÄH 403	